



PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
2. Atliekant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje iškviešti eksploatuojančios organizacijos atstovus.
3. Baigus darbus gerbuvį ir pažeistas dangas atstatyti į pradinę padėtį.
4. Montavimo darbus atlikti pagal galiojančias normas ir taisykles.
5. Projektuojamų ir esamų inžinerinių tinklų altitudes bei padėtį plane tikslinti darbo metu.
6. Nuotekų tinklų apsaugos zona 2,5 m į abi puses (kai gylis iki 2,5 m.) ir 5,0 m į abi puses (kai gylis daugiau kaip 2,5 m.).

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas
	Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas
	Sklypo riba
	Esama notekų linija
	Esama vandentiekio linija (neveikianti)
	Projektuojamo nuotekų tinklo apsaugos zona (2,5m ir 5,0m)
	Naikinami statiniai ir inžineriniai tinklai

Vandentiekio tinklą, esantį sklype kad. nr. 3833/0005:286 eksploatuoja UAB "Varėnos vandenys". Vandentiekio tinklas neveikiantis, ir statybos darbų metu jį išsaugoti ir atstatinėti nereikia (ž.r. raštas 2022-10-21 Nr. (1.8.) SD-289 pateiktas bendrojoje projekto dalyje).

Plano tipas: Topografinis planas	
Objekto adresas: Matuizų k. siurblynė, Varėnos raj.	
Aukščių sistema: LAS07	Koordinacijų sistema: LKS-94
Pagrindinis objekto tikslumas, cm: Horizontalus: 4, Vertikalus: 4	
A. Neviešinama) geodezijos II	
Kv. paž. Nr. IGKV-311	Vardas, pavardė: Neviešinama Neviešinama
Parasas: UAB "Infes technologijos"	Data: 2022-09-12
Mastelis: 1:500	Lapo Nr.: 1



0	2022-09	Statybai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR. 26409	PV R. Dagelis	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Inžinerinio tinklo (nuotekų šalinimo tinklo) Kalno g. 20, Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., statybos projektas
23785	PDV R. Dagelis	
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Nuotekų šalinimo tinklai		
DOKUMENTO PAVADINIMAS: Nuotekų tinklų planas		LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Varėnos vandenys"	DOKUMENTO ŽYMUO: IT241-XX-TDP-B- 01
		LAPAS: 1, LAPŲ: 1